

(別紙)

## 月別予定使用電力量

(kWh)

場所	令和8年									令和9年			合計	夏季電力量	その他季電力量
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
構内	132,136	142,471	170,066	222,311	143,618	121,392	144,610	154,524	181,366	198,041	127,348	119,422	1,857,305	487,321	1,369,983
体育館	18,180	18,382	19,522	22,001	19,020	24,211	26,190	21,235	17,553	13,527	13,991	17,190	231,002	65,232	165,770
合計	150,316	160,853	189,588	244,312	162,638	145,603	170,800	175,759	198,919	211,568	141,339	136,612	2,088,307	552,553	1,535,753

(備考) 下表の実績を基礎とし、一部の建物における照明設備のLED化工事の影響を考慮して算出

## 令和7年度 使用電力等の実績 (4～11月：実績、12～3月：令和6年度の同期間実績)

施設名	項目	令和7年								令和6年	令和7年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		1月	2月	3月	
構内	①使用電力量(kWh)	138,192	149,256	178,128	232,735	150,064	121,392	144,610	154,524	189,974	207,758	134,047	125,297	1,925,977
	最大需要電力量(kW)	494	638	871	1,037	1,020	554	542	631	751	934	773	509	-
	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
体育館	②使用電力量(kWh)	18,180	18,382	19,522	22,001	19,020	24,211	26,190	21,235	17,553	13,527	13,991	17,190	231,002
	最大需要電力量(kW)	99	98	104	104	94	103	112	105	101	84	83	60	-
	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
合計使用電力量(kWh) (①+②)		156,372	167,638	197,650	254,736	169,084	145,603	170,800	175,759	207,527	221,285	148,038	142,487	2,156,979