公立大学法人高崎経済大学電気需給仕様書

１　概要

（１）件名　　公立大学法人高崎経済大学で使用する電気

（２）需要場所　　群馬県高崎市上並榎町１３００番地　高崎経済大学施設

（３）業種及び用途　　大学施設

２　仕様

場所	構内	体育館
電気方式	交流３相３線式	交流３相３線式
供給電圧（標準電圧）	６,０００ボルト	６,０００ボルト
計量電圧（標準電圧）	６,０００ボルト	６,０００ボルト
標準周波数	５０ヘルツ	５０ヘルツ
供給方式	１回線方式	１回線方式
蓄熱式負荷設備の有無	有（夜間蓄熱を行っている）	無
契約電力	１,０８２キロワット	９９キロワット
年間予定使用電力量　※	２,２４０,０９４キロワット時	２３３,１０４キロワット時
自動検針装置	有り	有り
電力会社の検針方法	遠隔自動検針	遠隔自動検針
計量器の構成	電力需給用複合計器（通信機能付）	電力需給用複合計器（通信機能付）
需給地点	需要地点における１号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と公立大学法人高崎経済大学の開閉器電源側接続点	需要地点における１号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と公立大学法人高崎経済大学の開閉器電源側接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ

※　月別予定使用電力量は別紙参照

３　契約期間

令和２年４月１日０時から令和３年３月３１日２４時まで

４　その他

（１）力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため、契約期間中は１００パーセントを保持する予定である。

（２）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

（３）非常用自家発電設備は保有していない。

（４）使用電力量、最大需要電力量及び力率の実績は、別紙のとおり。

（５）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域のみなし小売電気事業者が定める標準供給条件による。なお、入札価格の算定に当たっては、力率は１００パーセントとし、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

（６）料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

ア　契約電力及び最大需用電力の単位は１キロワットとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。

イ　使用電力量の単位は１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。

ウ　力率の単位は１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。

エ　料金その他の合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。ただし、消費税等相当額を加算して支払う場合は、消費税等が課されている金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし、その端数はそれぞれ小数点以下を切り捨てる。